Акционерное Общество
«ОМСКВОДОКАНАЛ»
(АО «ОМСКВОДОКАНАЛ»)
Адрес места нахождения юридического
644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2
Лабораторный центр (ЛЦ)
АО «ОМСКВОДОКАНАЛ»

Справка № 4/2-25 от 26.03.2025г. экз. № 2

о результатах измерений воздуха рабочей зоны,

Заказчик: ООО «ГК Данко»

Дата подачи заявления на проведение измерений: 26.03.2025г.

Дата и время окончания измерений: 26.03.2025г. 16:15

Адрес места отбора пробы: г. Омск, ул. Комбинатская, 50

Место отбора пробы: Насосная иловая №2

Отбор пробы произвёл: Химик-аналитик лаборатории ОСК ЛЦ АО "ОмскВодоканал" Харитонова Е.Н.

Таблица 1

№ п/п	Показатель, единица измерения	Результат измерений воздуха рабочей зоны до распыления реагента СМЭЛЛХАНТЕР ПРО		Нормативный документ на методику измерений, метод определения.
		1этаж (верх помещения)	0 этаж (низ помещения)	
1	Сероводород, мг/м³ Метан, мг/м³ Формальдегид, мг/м³	3,2 менее 673,68 более 10,0	3,2 менее 673,68 более10,0	«Комета М» переносной мультигазовый газосигнализатор серии ИГС-98. Руководство по эксплуатации ФГИМ 413415.001.500-006РЭ, электрохимический метод
2	Сероводород, мг/м³ Метан, мг/м³ Формальдегид, мг/м³	Результат измерений воздуха рабочей зоны через 15 минут после распыления реагента СМЭЛЛХАНТЕР ПРО		
		2,6 менее 673,68 10,21	Высокая влажность, измерения не проводились	
3	Сероводород, мг/м³ Метан, мг/м³ Формальдегид, мг/м³	Результат измерений воздуха рабочей зоны через 30 минут после распыления реагента СМЭЛЛХАНТЕР ПРО		
		2,3 732 7,27	4,7 менее 673,68 более10,0	
4	Сероводород, мг/м³ Метан, мг/м³ Формальдегид, мг/м³	Результат измерений воздуха рабочей зоны через 5 часов после распыления реагента СМЭЛЛХАНТЕР ПРО		
		0,2 менее 673,68 0,37	0,2 менее 673,68 0,45	

Адрес(а) места осуществления деятельности: 1) Измерение концентраций показателей указанных в таблице 1, выполнены на месте отбора проб.

Ведущий инженер — Перумова О.В.
должность — Фамилия, инициалы, подпись лица, оформившего протокол

Начальник лабораторного центра АО "ОмскВодоканал" — Моор Н.В.